

Comunicado

El Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), comunica a todos sus clientes que el día de hoy se han presentado fallas en varios elementos del Sistema de Transmisión, provocando la interrupción del servicio eléctrico en las siguientes zonas del país:

1. Por falla en transformadores de subestación Progreso (T601 y T603), actualmente están fuera de servicio: L245, L243, L244, L245, L391, L393, L283, L204, L213, L395, L385, L285, L203, L283, L204, L213, L295.
2. Por falla en central de generación EMCE en subestación Choloma: L215, L216, L217, L276.

Para el caso de la falla en subestación Progreso, se procederá a rotar las interrupciones hasta que la falla sea resuelta.

Personal de la ENEE trabaja tenazmente en la reparación de los equipos y restablecer el servicio lo más pronto posible.